

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

22.09.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
В.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 004380

от 22.09.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:
Арматура трубопроводная: затворы дисковые, тип: BV

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Арматура трубопроводная: затворы дисковые, тип: BV.

2. Заявитель: ООО «ЭЛИТА-Восток», 630112, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, офис 716; ИНН: 5401309211, ОГРН: 1145476162193;

Производитель: ООО «ЭЛИТА-Восток», Юр адрес: 630112, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, офис 716. Адрес производства: 142440, Московская область, Ногинский район, поселок городского типа Обухово, Кудиновское шоссе, дом 4 корпус 27, ПСК «Атлант-Парк»;

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 004380/ОИ от 19.09.2023г.

Производство экспертизы начато: в 08-40 ч. 19.09.2023г.

Производство экспертизы окончено в 13-00 ч. 22.09.2023г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 28.14.13-001-48288571-2022 «Затворы дисковые»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Макет маркировки;
- Протокол испытаний № 09/101-271П/КМ-23 от 15.09.2023г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Хозяйственно-бытовое водоснабжение.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с

Страница 1 из 7 к экспертному заключению № 004380 от 22.09.2023г.

использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах сырья и результаты лабораторных исследований продукции.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 09/101-271П/КМ-23 от 15.09.2023 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Арматура трубопроводная: затворы дисковые, тип BV				
Органолептические показатели 1-е сутки				
Запах водной вытяжки при 20°C, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20°C	—	ГОСТ Р 57164-2016	—	отсутствует
Запах водной втяжки при 60°C, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60°C	—	ГОСТ Р 57164-2016	—	отсутствует
Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	не более 20	6,1
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,6	1,2
Осадок	-	Инструкция №880-71	отсутствует	отсутствует
Пенообразование	-	Инструкция №880-71	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1мм	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм
Физико-химические показатели 1-е сутки				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:4.121-97	6 - 9	7,0
Величина окисляемости перманганатной	мгО ₂ /л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	не более 5,0	1,8
Органолептические показатели 5-е сутки				
Запах водной вытяжки при 20°C, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20°C	—	ГОСТ Р 57164-2016	—	отсутствует
Запах водной втяжки при 60°C, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60°C	—	ГОСТ Р 57164-2016	—	отсутствует

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Цветность	градус	ГОСТ 31868 2012	не более 20	6,1
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,6	1,1
Осадок	-	Инструкция №880-71	отсутствует	отсутствует
Пенообразование	-	Инструкция №880-71	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1мм	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм
Физико-химические показатели 5-е сутки				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:4.121-97	6 - 9	6,9
Величина окисляемости перманганатной	мгО ₂ /л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	не более 5,0	1,7
Органолептические показатели 15-е сутки				
Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20 ⁰ С	–	ГОСТ Р 57164-2016	–	отсутствует
Запах водной втяжки при 60 ⁰ С, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60 ⁰ С	–	ГОСТ Р 57164-2016	–	отсутствует
Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	не более 20	6,1
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,6	1,1
Осадок	-	Инструкция №880-71	отсутствует	отсутствует
Пенообразование	-	Инструкция №880-71	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1мм	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм
Физико-химические показатели 15-е сутки				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:4.121-97	6 - 9	6,9
Величина окисляемости перманганатной	мгО ₂ /л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	не более 5,0	1,7
Органолептические показатели 30-е сутки				
Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20 ⁰ С	–	ГОСТ Р 57164-2016	–	отсутствует
Запах водной втяжки при 60 ⁰ С, в баллах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60 ⁰ С	–	ГОСТ Р 57164-2016	–	отсутствует
Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	не более 20	6,1
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,6	1,2
Осадок	-	Инструкция №880-71	отсутствует	отсутствует
Пенообразование	-	Инструкция №880-71	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1мм	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Физико химические показатели 30 е сутки				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2.4.121-97	6 - 9	6,9
Величина окисляемости перманганатной	мгО ₂ /л	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	не более 5,0	1,7
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 1 сутки. Температура раствора 20-22°C				
Железо	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,3	0,035
Никель	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 5 сутки. Температура раствора 20-22°C				
Железо	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,3	0,031
Никель	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 15 сутки. Температура раствора 20-22°C				
Железо	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,3	0,036
Никель	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 30 сутки. Температура раствора 20-22°C				
Железо	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,3	0,038
Никель	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 1 сутки. Температура раствора 60°C				
Железо	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,3	0,037
Никель	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 5 сутки. Температура раствора 60°C				
Железо	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,3	0,038
Никель	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 15 сутки. Температура раствора 60°C				
Железо	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,3	0,040
Никель	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 30 сутки. Температура раствора 60°C				
Железо	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,3	0,041
Никель	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Марганец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,1	Менее 0,001
Хром 3+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,5	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 1,0	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кремний	мг/л	ГОСТ Р 57165	Не более 10,0	Менее 0,01
Свинец	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОС Т 31870	Не более 5,0	Менее 0,001
Алюминий	мг/л	ГОСТ 18165	Не более 0,5	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	не более 0,05	Менее 0,025
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,1	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 3,0	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,15	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 2,2	Менее 0,05

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в нормативной документации.

Представлены образцы маркировки со следующими данными:

- наименование изготовителя;
- условное обозначение продукции;
- дата изготовления (месяц, год);
- условия хранения;
- наименование изготовителя и юридический адрес.

Заключение:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция. Арматура трубопроводная. затворы дисковые, тип: BV; **производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Восток», Юр адрес: 630112, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, офис 716. Адрес производства: 142440, Московская область, Ногинский район, поселок городского типа Обухово, Кудиновское шоссе, дом 4 корпус 27, ПСК «Атлант-Парк».

Соответствует: Нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

Санитарный врач по общей гигиене

 Костикова Т.Е.