



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00580/24

Серия **RU** № **0558465**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Восток».

Место нахождения: 630112, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 242, офис 716.

Адрес места осуществления деятельности: 142400, Россия, Московская область, Ногинский район, ПГТ. Обухово, Кудиновское шоссе, 4 корпус 27. Номер государственной регистрации: 1145476162193.

Номер телефона: +7 (812) 327-02-95. Адрес электронной почты: info@grossvalve.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Восток».

Место нахождения: 630112, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 242, офис 716.

Адрес места осуществления деятельности: 142400, Россия, Московская область, Ногинский район, ПГТ. Обухово, Кудиновское шоссе, 4 корпус 27.

ПРОДУКЦИЯ

Затворы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических дисковые с условными диаметрами 50 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, максимальным рабочим давлением 2,5 МПа, ручным приводом, универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения, климатическим исполнением УХЛ, категорией размещения 5, условным наименованием «BVHRAG»: 3т 50/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», 3т 65/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», 3т 80/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», 3т 100/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», 3т 150/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», 3т 200/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», 3т 250/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», 3т 300/2,5 (P)-У Ф.УХЛ5-«BVHRAG», торговой марки «GROSS», выпускаемые по ТУ 28.14.13-001-48288571-2022 «Затворы дисковые типа BV». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 0931/A1 от 02.08.2024. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами Колбасиным Андреем Александровичем и Тюриным Евгением Александровичем. Протокола № 099-2024 от 03.12.2024 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПДЖ15 от 16.04.2015 г.); Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 6.2.1.1, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.2.3.9, 6.3.4, 7.4.1.1, 7.4.2). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 14.07.2024 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

05.12.2024

ПО

04.12.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Алошков Михаил Владимирович
(Ф.И.О.)